



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.03.П.002937.02.13

Дата 28.02.2013 г.

На основании заявления № 16766

от 27.12.2012

Организация-изготовитель: ООО "АКВАТРОЛ"
Адрес: 115035, Москва, Космодамианская наб, д. 40-42, стр. 3 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "АКВАТРОЛ"
Адрес: 115569, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 6, корп. 3 (Россия)

Наименование продукции: Установки водоочистные серии HF

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 4859-012-58027854-2011 "Установки водоочистные серии HF"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 4859-012-58027854-2011 "Установки водоочистные серии HF". Протокол испытаний. Этикетка. Доверенность. Учредительные документы.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Одно-, двух- или трехкорпусные установки, с непрерывным режимом работы. Состав установок: корпус, управляющий клапан, дистрибьютерные щелевые системы, емкости для хранения и дозирования регенерирующего раствора. Материал, контактирующий с водой: полипропилен, активированный уголь, ионообменная смола, песок, гравий, марганцевый цеолит, гидроантрацит, металл.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 705/705-ПТ от 19.12.2012 г.

№ 045969

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
запах, балл	0	2
привкус	отсутствует	-
цветность, градусы	1,7	20
мутность (по формазину)	1,4	2,6
пенообразование	стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - менее 1 мм	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
водородный показатель (рН), ед. рН	7,4	6-9
Величина перманганатной окисляемости, мг/л	1,8	5,0
Железо, мг/л	менее 0,001	0,3
Марганец, мг/л	менее 0,001	0,1
Никель, мг/л	менее 0,001	0,1
Медь, мг/л	менее 0,001	1,0
Кремний, мг/л	менее 0,001	10,0
Кадмий, мг/л	менее 0,001	0,001
Свинец, мг/л	менее 0,001	0,02
Цинк, мг/л	менее 0,001	5,0
Алюминий, мг/л	менее 0,001	0,5
Хром (Cr+6), мг/л	менее 0,001	0,05
Хром (Cr+3), мг/л	менее 0,001	0,5
Бенз(а)пирен, мг/л	менее 0,00001	0,00001
формальдегид, мг/л	менее 0,001	0,05
спирт метиловый, мг/л	менее 0,001	3,0
спирт бутиловый, мг/л	менее 0,001	0,1
спирт изобутиловый, мг/л	менее 0,001	0,15
ацетальдегид, мг/л	менее 0,001	0,2
этилацетат, мг/л	менее 0,001	0,2
ацетон, мг/л	менее 0,001	2,2
Удельная суммарная альфа-радиоактивность, Бк/л	менее 0,114	0,2
Удельная суммарная бета-радиоактивность, Бк/л	менее 0,458	1,0

Область применения: **в хозяйственно-питьевом водоснабжении**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с ТУ 4859-012-58027854-2011 "Установки водоочистные серии НФ"**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Установки водоочистные серии НФ**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции.

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда

М. П.

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

ВАСИЛЬЕВА Г. В.
Ракигин С.А.

Морозова И. А.

